



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

1.º Trimestre 2016
01 janeiro
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,6	1	---	---	3	3	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	190	190	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	0	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	330	330	0	100%	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8,1	8,1	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos ¹ (mg/L NO ₃)	50	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
Antimónio ¹ (µg/L Sb)	5	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Arsénio ¹ (µg/L As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno ¹ (µg/L)	1,0	<0,5	<0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro ¹ (mg/L B)	1,0	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%
Bromatos ¹ (µg/L BrO ₃)	10	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Cádmio ¹ (µg/L Cd)	5,0	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ¹ (µg/L CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	---	---	---	---	---	---	---	---
Crómio ¹ (µg/L Cr)	50	<4	<4	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano ¹ (µg/L)	3,0	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	---	---	---	---	---	---	---	---
Ferro (µg/L Fe)	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoretos ¹ (mg/L F)	1,5	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercúrio ¹ (µg/L Hg)	1	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Selénio ¹ (µg/L Se)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cloretos ¹ (mg/L Cl)	250	66	66	0	100%	1	1	100%
Sódio ¹ (mg/L Na)	200	39	39	0	100%	1	1	100%
Sulfatos ¹ (mg/L SO ₄)	250	40	40	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano ¹ (µg/L):	10	<4	<4	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	<1	<1	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos:	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodichlorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L) ¹	500	<1,7	<1,7	0	100%	1	1	100%
Alpha total (Bq/L) ¹	0,1	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Beta total (Bq/L) ¹	1	<0,1	<0,1	0	100%	1	1	100%
Dose indicativa total (Bq/L) ¹	1	<0,03	<0,03	0	100%	1	1	100%

NOTA 1: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Águas Públicas do Alentejo).

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: (António Manuel Ascensão Mestre Bota):

Data da publicitação: 13/05/2016