



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3.º Trimestre 2014

01 Julho

30 Setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	<0,1	0,4	---	---	2	2	100%
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	89	89	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	92	92	---	---	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	334	334	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8,4	8,4	0	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos <sup>1</sup> (mg/L NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Turvação (NTU)	4	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	---	---	---	---	---	---	---
Antimónio <sup>1</sup> (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio <sup>1</sup> (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno <sup>1</sup> (µg/L)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Boro <sup>1</sup> (mg/L B)	1,0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos <sup>1</sup> (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	---	---	---
Cádmio <sup>1</sup> (µg/L Cd)	5,0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	12	12	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25,0	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cianetos <sup>1</sup> (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Crómio <sup>1</sup> (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano <sup>1</sup> (µg/L)	3,0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )	---	170	170	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0,0	0	0	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos <sup>1</sup> (mg/L F)	1,5	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	33	33	0	100%	1	1	100%
Mercúrio <sup>1</sup> (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Selénio <sup>1</sup> (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos <sup>1</sup> (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Sódio <sup>1</sup> (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos <sup>1</sup> (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano <sup>1</sup> (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(h)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	<7	<7	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	11	11	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/L)	---	<7	<7	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	---	18	18	---	---	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/L)	0,5	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---

NOTA I: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (SOMINCOR).

Informação complementar relativa à verificação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: (António Manuel Ascensão Mestre Bota)

Data da publicação: 03/11/2014