



MUNICIPIO DE ALMODÔVAR

CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DE MONTE DOS MESTRES DO
CONCELHO DE ALMODÔVAREDITAL
28

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

4.º Trimestre 2024
01 Outubro
31 Dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	---	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	---	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0.5	0.5	---	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0.50	---	---	---	---	---	---	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	>300	>300	---	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	564	564	---	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	---	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8.1	8.1	---	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<15	<15	---	100%	1	1	100%
Nitratos ² (mg/L NO ₃)	50	---	---	---	---	---	---	---
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1.5	<1.5	---	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	---	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	---	100%	1	1	100%
Turbidez (NTU)	4	<0.3	<0.3	---	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	---	100%	1	1	100%
Antimónio ² (µg/L Sb)	5	---	---	---	---	---	---	---
Arsénio ² (µg/L As)	10	---	---	---	---	---	---	---
Benzeno ² (µg/L)	1.0	---	---	---	---	---	---	---
Benzo (a) Pireno	0.01	---	---	---	---	---	---	---
Boro ² (mg/L B)	1.0	---	---	---	---	---	---	---
Bromatos ² (µg/L BrO ₃)	10	---	---	---	---	---	---	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	0	---	100%	1	1	100%
Cádmio ² (µg/L Cd)	5.0	---	---	---	---	---	---	---
Cálcio (mg/L Ca)	---	---	---	---	---	---	---	---
Chumbo (µg/L Pb)	25.0	---	---	---	---	---	---	---
Cianetos ² (µg/L CN)	50	---	---	---	---	---	---	---
Cobre (mg/L Cu)	2.0	---	---	---	---	---	---	---
Crómio ² (µg/L Cr)	50	---	---	---	---	---	---	---
1,2 - dicloroetano ² (µg/L)	3.0	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	---	---	---	---	---	---	---
Enterococos (N/100 mL)	0.0	0	0	---	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	65	65	---	100%	1	1	100%
Fluoretos ² (mg/L F)	1.5	---	---	---	---	---	---	---
Magnésio (mg/L Mg)	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio ² (µg/L Hg)	1	---	---	---	---	---	---	---
Níquel (µg/L Ni)	20	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (mg/L NO ₂)	0.5	---	---	---	---	---	---	---
Selénio ² (µg/L Se)	10	---	---	---	---	---	---	---
Cloratos ² (mg/L)	0.70	---	---	---	---	---	---	---
Cloritos ² (mg/L)	0.70	---	---	---	---	---	---	---
Cloretos ² (mg/L Cl)	250	---	---	---	---	---	---	---
Potássio ² (mg/L K)	---	---	---	---	---	---	---	---
Sódio ² (mg/L Na)	200	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos ² (mg/L SO ₄)	250	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano ² (µg/L):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0.10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(h)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Trihalometanos - total (µg/L):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Bromodiclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Dibromoclorometano (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Radão (Bq/L) ²	500	---	---	---	---	---	---	---
Alpha total (Bq/L) ²	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Beta total (Bq/L) ²	1	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa total (Bq/L) ²	1	---	---	---	---	---	---	---
Pesticidas - total (µg/L) ²	0.5	<0.03	<0.03	---	100%	---	---	100%
Alacloro (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Atrazina (µg/L)	0.1	<0.03	<0.03	---	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0.1	<0.03	<0.03	---	100%	1	1	100%
Clorpirifos ² (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Desetilatrazina (µg/L)	0.1	<0.03	<0.03	---	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Dimetoato (µg/L)	---	---	---	---	---	---	---	---
Diurão (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Imidaclopride (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Linurão (µg/L)	0.1	<0.03	<0.03	---	100%	1	1	100%
MCFA ² (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Mecoprop (µg/L)	0.1	<0.03	<0.03	---	100%	1	1	100%
Metalaxil (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Metribuzina (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Ometoato ² (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
2,4-D (µg/L)	0.1	<0.03	<0.03	---	100%	1	1	100%
Oxadiazão (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
Tebucanazol (µg/L)	0.1	---	---	---	---	---	---	---

Assinado por: JOÃO DE DEUS LOPES PEREIRA

NOTA 1:

Num. de Identificação: 06640809

Informação complementar relativa à averiguação:

Data: 2025.02.06 em 09:29:40.000 Causas e medidas corretivas: Causas - Medidas Corretivas -

O Vereador: (João de Deus Lopes Pereira)

Data da publicação: 06/02/2025