

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO1 DE CURVATOS DO CONCELHO DE ALMODÔVAR				EDITAL 123		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA)						1.º Trimestre 2025 01 Janeiro 31 Março		
aprovado pela autoridade competente (ERSAR).								
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	—	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	—	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/L)	—	0.2	0.2	—	100%	1	1	100%
Amónio (mg/L NH4)	0,50	<0.02	<0.02	—	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	76	76	—	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	443	443	—	100%	1	1	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	—	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	8	8	—	100%	1	1	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	580	580	1	0%	1	1	100%
Nitratos2 (mg/L NO3)	50	<10	<10	—	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O2)	5	<1.5	<1.5	—	100%	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	—	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<1	<1	—	100%	1	1	100%
Turbvação (NTU)	4	1.6	1.6	—	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/L AL)	200	<50	<50	—	100%	1	1	100%
Antimónio2 (µg/L Sb)	5	<1.5	<1.5	—	100%	1	1	100%
Arsénio2 (µg/L As)	10	<3	<3	—	100%	1	1	100%
Benzeno2 (µg/L)	1,0	<0.3	<0.3	—	100%	1	1	100%
Benzo (a) Pireno	0,01	<0.003	<0.003	—	100%	1	1	100%
Boro2 (mg/L B)	1,0	<0.15	<0.15	—	100%	1	1	100%
Bromatos 2 (µg/L BrO3)	10	<3	<3	—	100%	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	—	100%	1	1	100%
Cádmio2 (µg/L Cd)	5,0	<1	<1	—	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	—	14	14	—	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25,0	<3	<3	—	100%	1	1	100%
Cianetos2 (µg/L CN)	50	<15	<15	—	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0.3	<0.3	—	100%	1	1	100%
Crómio2 (µg/L Cr)	50	<2	<2	—	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano2 (µg/L)	3,0	<0.3	<0.3	—	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	—	120	120	—	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mL)	0,0	0	0	—	100%	1	1	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	<50	—	100%	1	1	100%
Fluoretos2 (mg/L F)	1,5	0.31	0.31	—	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	—	20	20	—	100%	1	1	100%
Mercurio2 (µg/L Hg)	1	<0.2	<0.2	—	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	—	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/L NO2)	0,5	<0.02	<0.02	—	100%	1	1	100%
Selénio2 (µg/L Se)	10	<3	<3	—	100%	1	1	100%
Cloratos2 (mg/L)	0,70	0.909	0.909	1	0%	1	1	100%
Cloritos2 (mg/L)	0,70	<0.005	<0.005	—	100%	1	1	100%
Cloretos2 (mg/L Cl)	250	42	42	—	100%	1	1	100%
Potássio2 (mg/L K)	—	1.8	1.8	—	100%	1	1	100%
Sódio2 (mg/L Na)	200	61	61	—	100%	1	1	100%
Sulfatos 2 (mg/L SO4)	250	24	24	—	100%	1	1	100%
Tetracloretoeno e Tricloroetano2 (µg/L):	10	<3	<3	—	100%	—	—	100%
Tetracloretoeno(µg/L)	—	<3	<3	—	100%	1	1	100%
Tricloroetano(µg/L)	—	<0.3	<0.3	—	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	<0.01	<0.01	—	100%	—	—	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	—	<0.01	<0.01	—	100%	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	—	<0.01	<0.01	—	100%	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	—	<0.01	<0.01	—	100%	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	—	<0.01	<0.01	—	100%	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	4	4	—	100%	—	—	100%
Clorofórmio(µg/L)	—	<3	<3	—	100%	1	1	100%
Bromofórmio(µg/L)	—	4	4	—	100%	1	1	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	—	<3	<3	—	100%	1	1	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	—	<3	<3	—	100%	1	1	100%
Radão (Bq/L)2	500	—	—	—	—	—	—	—
Alpha total (Bq/L)2	0,1	<0.04	<0.04	—	100%	1	1	100%
Beta total (Bq/L)2	1	—	—	—	—	—	—	—
Polónio 210 (Bq/L)2	—	—	—	—	—	—	—	—
Dose indicativa total (Bq/L)2	1	<0.1	<0.1	—	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)2	0,5	<0.03	<0.03	—	100%	—	—	100%
Alacloro (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Atrazina (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
AMPA2 (µg/L)	—	<0.03	<0.03	—	100%	1	1	100%
Bentazona (µg/L)	0,1	<0.03	<0.03	—	100%	1	1	100%
Clorpirifos2 (µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—
Desetilatrazina (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Dimetoato (µg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—
Diurão (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Imidaclopride (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Linurão (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Glifosato2 (µg/L)	—	<0.03	<0.03	—	100%	1	1	100%
MCPA2 (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Mecopropo (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Metalaxil (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Metribuzina (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Ometoato2 (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
2,4-D (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Oxadiazão (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Tebucanazol (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
Terbutilazina (µg/L)	0,1	—	—	—	—	—	—	—
NOTA 1:								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Cloratos2 (mg/L) e Manganês (µg/L Mn): Causas – Falha no sistema de tratamento; Medidas Corretivas – Correção no funcionamento do sistema de tratamento.								
O Vereador: (João de Deus Lopes Pereira)						Data da publicação: 19/05/2025		

NOTA 1:

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas): Cloratos² (mg/L) e Manganês (µg/L Mn): Causas – Falha no sistema de tratamento; Medidas Corretivas – Correção no funcionamento do sistema de tratamento.

O Vereador: (João de Deus Lopes Pereira)

Data da publicação: 19/05/2025